

PROT. N. MT02848_20U
LECCE, 14.09.2020

DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO

Dipartimento.mobilitaqualurboppubbpasaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Ufficio IPPC/AIA
Via delle Magnolie 6/8
70026 Modugno Z.I. (BA)

ARPA PUGLIA

DAP LECCE
Via Miglietta n.2
73100 Lecce

PROVINCIA DI LECCE

Segreteria Tecnica A.I.A.
73100 Lecce

COMUNE DI UGENTO

Via A. Colosso
73059 Ugento (LE)

SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE
sezione.vigilanzaambientale@regione.puglia.it

ASSESSORE REGIONALE QUALITA' DELL'AMBIENTE
Segreteria.ambiente@regione.puglia.it

**OGGETTO:—DISCARICA CONTROLLATA IN FASE DI GESTIONE POST ESERCIZIO IN UGENTO – A.I.A N. 6 DEL 04.05.2016
TRASMISSIONE RAPPORTO DI PROVA EMISSIONI MOTORE RECUPERO ENERGETICO**

In allegato alla presente si trasmette il rapporto di prova N. 01Emissione/0420 del 04.05.2020.
Cordialità.



Rapporto di Prova N. 01Emissione/0420

Squinzano, 04/05/2020

Committente: MONTECO S.r.l.

Via Campania 30 73100 LECCE

Numero campione: 01Emis **Data ricevimento:** 17/04/2020 **Data inizio prove:** 17/04/2020 **Data termine prove:** 30/04/20
Categoria Merceologica: (Cod.16) EMISSIONI IN ATMOSFERA
Prodotto dichiarato: Emissione in atmosfera
Descrizione Campione: EMISSIONE TERMICA da MOTORE RECUPERO ENERGETICO campionata presso l'ex Discarica
Autorizzata R.S.U. in post-gestione località Burgesi - Ugento, gestita dalla Società Monteco S.r.l.
Etichetta Campione: -
Quantità Campione: 800 + 30 lt. **Restituzione Campione:** NO
Imballaggio: // **Data di Campionamento:** 17/04/2020
Procedura Campionamento: Norme UNI EN + ISO

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da D. L. 842/28 art. 16.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio

Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Limiti D.M 05/02/98	UM	Limiti emissione BAT
(0143) CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE:				
UNI 10169:2001				
Temperatura fumi	410		°C	
Velocità media fumi	15,95		m/sec	
Sezione camino	0,008		mq	
Portata media	460		mc/h	
Portata media normalizzata	180		Nmc/h	
(0146) OSSIGENO				
UNI EN 14789:2017				
(0126) POLVERI TOTALI	1,92	Max 10	mg/Nmc	<10-50
UNI EN 13284-1:2003				
(0842) OSSIDI DI AZOTO	352	Max 450	mg/Nmc	100 - 500
UNI 10878:2000				
(0118) OSSIDI DI ZOLFO	5	-	mg/Nmc	<50 - 500
DM 25/08/2000 All. 1 GU n° 223 23/09/2000				
(0123-A) SOSTANZE ORGANICHE TOTALI	3,92		mg/Nmc	100
EPA 40:1996 + UNI EN 12619:2013				
(0146-1) MONOSSIDO DI CARBONIO	180	Max 500	mg/Nmc	100 - 650
UNI 9968:1992				
(0123-1) CARBONIO ORGANICO TOTALE (COT)	18	Max 150	mg/Nmc	Max 100
UNI EN ISO 13649:2002				
(0119) ACIDO CLORIDRICO	<0,1	Max 10	mg/Nmc	<10 - 30
DM 25/08/2000 All. 2 GU n° 223 23/09/2000				
(0119) ACIDO FLUORIDRICO	<0,1	Max 2	mg/Nmc	<2 - 5
DM 25/08/2000 All. 2 GU n° 223 23/09/2000				
ACIDO SOLFIDRICO	<0,1	-	mg/Nmc	<5
NIOSH 6013 1994				
(0123-16) IDROCARBURI TOTALI		-	mg/Nmc	<50 - 150
UNI EN 13649:2015				

* I risultati riportati in tabella rappresentano i valori medi su di un periodo di campionamento di 1 h. e sono riferiti ai fumi con un tenore di ossigeno pari al 5%



IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

CHIMICO
N. 99 Sez. A
Dott. Chimico Franco Mazzotta